

Tension	Couleur
400 VAC	Noir
230 VAC phase	Marron
230 VAC neutre	Bleu clair
24 VDC	Violet
0 VDC	Bleu foncé
Terre	Vert jaune

REPÉRAGE FILERIE DANS L'ARMOIRE: TYPE WEIDMULLER IMPRIME

B	MISE A JOUR	20/12/2021	MP	YC	
A	CREATION	22/11/2021	MP	YC	
INDICE	MODIFICATION	DATE	DESSINE	VERIFIE	APPROUVE



E.L.S.

Allée André Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

TEL : 04 77 40 15 30

FAX : 04 77 40 15 39

CTP ENVIRONNEMENT

ZAC des Gaulnes, 2076 avenue Henri Schneider
69330 JONAGE

TEL : 04 72 47 72 14

FAX : 04 72 47 01 13

UMT-2110 GEOFLOC +2

SCHEMAS ELECTRIQUES

PAGE DE GARDE

DOCUMENT N° : **ELS2110130**


01 / 90

CE DOCUMENT EST NOTRE PROPRIETE. IL EST REMIS A TITRE CONFIDENTIEL.
IL NE DOIT PAS ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE A DES TIERS SANS NOTRE AUTORISATION ECRITE


Document réalisé avec SEE, logiciel du groupe IGE+XAO tel. (33) (0)5 62 74 36 36

N° FOLIO	DESIGNATION	MODIFICATIONS								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	PAGE DE GARDE	A	B							
02	Liste des folios	A	B							
03	Liste des folios	A	B							
04	IMPLANTATION ARMOIRE	A								
05	FACADE ARMOIRE	A								
06	IMPLANTATION NICHE	A								
07	IMPLANTATION COFFRET	A								
08	IMPLANTATION SITE	A								
09	IMPLANTATION CONTAINER	A								
10	ALIMENTATION 400V	A								
12	DISTRIBUTION 230V	A								
13	DISTRIBUTION 230V	A								
14	DISTRIBUTION 230V	A								
15	DISTRIBUTION 24VDC	A								
16	ARRET D'URGENCE	A								
20	POMPES PD10500 POMPE DOSEUSE COAGULANT	A								
21	POMPE INJECTION PD10811 FLOCULANT DILUE 1 VERS F	A								
22	POMPE INJECTION PD10821 FLOCULANT DILUE 2 VERS F	A								
23	POMPE INJECTION PD10832 FLOCULANT DILUE 1 VERS F	A								
24	POMPE INJECTION PD10842 FLOCULANT DILUE 2 VERS F	A								
25	AGITATEUR A10700 IBC FLOCULANT	A								
26	AGITATEUR A10611 IBC FLOCULANT DILUE	A								
27	POMPE PC12602 RECIRCULATION EAUX DE RESSUYAGE	A								
28	POMPE PC12606 ALIMENTATION EAU INDUSTRIELLE	A								
35	ELECTROVANNE	A								
36	ELECTROVANNE	A								
37	ELECTROVANNE AIRE GEO	A								
40	FIN DE COURSE VANNE	A								
41	FIN DE COURSE VANNE	A								
42	FIN DE COURSE VANNE	A								
43	FIN DE COURSE VANNE AIRE GEO	A								
44	FIN DE COURSE VANNE AIRE GEO	A								
50	IO-LINK N°1 - 1/2	A								

N° FOLIO	DESIGNATION	MODIFICATIONS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
51	IO-LINK N°1 - 2/2	A									
52	IO-LINK N°2 - 1/2	A									
53	IO-LINK N°2 - 2/2	A									
60	ENTREE INSTALLATION + CAPTEUR RADIO	A									
61	ANALYTIQUE DES BASSINS	A									
62	ANALYTIQUE EFFLUENT BRUT	A									
90	RESEAU	A									
100	API1 - Configuration Automate	A	B								
100.1	100A1 - Entrées/sorties d'automate	B									
100.2	100A1 - Entrées/sorties d'automate	B									
100.3	100A1 - Entrées/sorties d'automate	B									
100.4	100A1 - Entrées/sorties d'automate	B									
101	100A2 - Module d'entrées/sorties	A									
102	100A2 - Module d'entrées/sorties	A									
103	100A3 - Module d'entrées/sorties	A									
104	100A3 - Module d'entrées/sorties	A									
105	100A4 - Module d'entrées/sorties	A									
106	100A4 - Module d'entrées/sorties	A									
107	100A5 - Module d'entrées	A									
108	100A5 - Module d'entrées	A									
109	API1 - Configuration Automate	A									
110	109A2 - Module de sorties	A									
111	109A2 - Module de sorties	A									
112	109A3 - Module de sorties	A									
113	109A4 - Module de sorties	A									
114	109A4 - Module de sorties	A									
115	109A5 - Module de sorties	A									
116	109A5 - Module de sorties	A									
117	109A6 - Module d'entrées	A									
118	109A6 - Module d'entrées	A									
119	109A7 - Module d'entrées	A									
120	109A7 - Module d'entrées	A									
121	109A8 - Module d'entrées	A									




COTE GAUCHE



COTE DROIT

=
+ ARMOIRE



=
+ FACE AVANT




E.L.S.
Allée André Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

A	22/11/2021	CREATION	MP
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.

CTP ENVIRONNEMENT

Document n° : **ELS2110130**

UMT-2110 GEOFLOC +2
FACADE ARMOIRE



=
+ NICHE




E.L.S.
Allée André Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

A	22/11/2021	CREATION	MP
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.

CTP ENVIRONNEMENT

Document n° : **ELS2110130**

UMT-2110 GEOFLOC +2
IMPLANTATION NICHE



PRESSE-ETOUPE UNICAP ISO16 PA + ECROU
QTE:14



PRESSE-ETOUPE UNICAP ISO20 PA + ECROU
QTE:8



PRESSE-ETOUPE UNICAP ISO25 PA + ECROU
QTE:7



PRESSE-ETOUPE UNICAP ISO32 PA + ECROU
QTE:1

=
+ COFFRET




E.L.S.
Allée André Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES


A	22/11/2021	CREATION	MP
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.

CTP ENVIRONNEMENT

Document n° : **ELS2110130**



UMT-2110 GEOFLOC +2
IMPLANTATION COFFRET





A	22/11/2021	CREATION	MP
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.

Regime de neutre: TNS
Tension : TRI 400Vac
Intensité : 3X63A
IK3 < 20kA



	NO	NF
03-04	119-3	21-22 - -
13-14	- -	31-32 - -
43-44	- -	55-56 - -
67-68	15-18	

SOUS TENSION
400VAC

=
+ ARMOIRE




E.L.S.
Allée André Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES



A	22/11/2021	CREATION	MP
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.

CTP ENVIRONNEMENT

Document n° : **ELS2110130**

UMT-2110 GEOFLOC +2
ALIMENTATION 400V





=
+ ARMOIRE



E.L.S.
Allée André Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES


A	22/11/2021	CREATION	MP
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.



CTP ENVIRONNEMENT


Document n° : **ELS2110130**


UMT-2110 GEOFLOC +2
DISTRIBUTION 230V

+ ARMOIRE











	NO	NF
1-2	28-3	21-22
3-4	28-3	
5-6	28-3	
13-14	28-14	



=
+ ARMOIRE

EFFLUENT BRUT



=
+ ARMOIRE




E.L.S.
Allée André Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES


A	22/11/2021	CREATION	MP
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.


CTP ENVIRONNEMENT

Document n° : **ELS2110130**


UMT-2110 GEOFLOC +2
FIN DE COURSE VANNE








ARMOIRE





=
+ ARMOIRE



E.L.S.
Allée André Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

A	22/11/2021	CREATION	MP
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.

CTP ENVIRONNEMENT


Document n° : **ELS2110130**

UMT-2110 GEOFLOC +2
ENTREE INSTALLATION + CAPTEUR RADIO


RESERVE		RESERVE		RESERVE		RESERVE		RESERVE		RESERVE		RESERVE	
X10/4 + X10/5 M X10/6 1M X10/7 X10/8 X10/9 X10/10 X10/11 X10/12 X10/13 X10/14 -100A1 SIEMENS 6ES7214-1AG40-0XB0 STATION: API1 RACK: RACK0 MODULE: 0													


 E.L.S. Allée André Marie Ampère 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES					CTP ENVIRONNEMENT	UMT-2110 GEOFLOC +2 100A1 - Entrées/sorties d'automate	FOLIO 100.1 ◀ 100100.2 ▶
	B	20/12/2021	mise à jour	MP			
	INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.			
Document n° : ELS2110130							Logiciel SEE v. 4.8

RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	%CHANNEL_TAG RESERVE	%CHANNEL_TAG RESERVE
---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------------------------	-------------------------



=
+ ARMOIRE






CONSIGNE 4-20mA POMPE INJECTION PD10811	CONSIGNE 4-20mA POMPE INJECTION PD10821		
--	--	--	--

-100A2	SIEMENS	6ES7234-4HE32-0XB0	STATION: API1	RACK: RACK0	MODULE: 1
AQ4 4M 0 0M 102.01 102.01 21-9 21V1:53 AQ5 5M 1 1M 102.03 102.03 22-9 22V1:53 AQ5 5M 1 1M 102.04 102.04 22-10 22V1:55					


=
+ ARMOIRE



=
+ ARMOIRE

CONSIGNE 4-20mA POMPE INJECTION PD10832	CONSIGNE 4-20mA POMPE INJECTION PD10842		
--	--	--	--

-100A3	SIEMENS	6ES7234-4HE32-0XB0	STATION: API1	RACK: RACK0	MODULE: 3
--------	---------	--------------------	---------------	-------------	-----------



=
+ ARMOIRE




E.L.S.
Allée André Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

A	22/11/2021	CREATION	MP
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.


CTP ENVIRONNEMENT

Document n° : **ELS2110130**

UMT-2110 GEOFLOC +2
100A3 - Module d'entrées/sorties




=
+ ARMOIRE




=
+ ARMOIRE

TRANSMETTEUR ANALYTIQUE EFFLUENT BRUT MESURE RESERVE 4-20mA	TRANSMETTEUR ANALYTIQUE EFFLUENT BRUT MESURE RESERVE 4-20mA	RESERVE	RESERVE
--	--	---------	---------




=
+ ARMOIRE




=
+ ARMOIRE

ORDRE DE MARCHE POMPE DOSEUSE PD10500	ORDRE DE MARCHE POMPE INJECTION PD10811	ORDRE DE MARCHE POMPE INJECTION PD10821	ORDRE DE MARCHE POMPE INJECTION PD10832	ORDRE DE MARCHE POMPE INJECTION PD10842	ORDRE DE MARCHE AGITATEUR A10611	ORDRE DE MARCHE POMPE RECIRCULATION PC12602	ORDRE DE MARCHE POMPE PC10606
--	--	--	--	--	-------------------------------------	---	----------------------------------




OUVERTURE VANNE EV10000	OUVERTURE VANNE EV10001	OUVERTURE VANNE EV10100	OUVERTURE VANNE EV10200	OUVERTURE VANNE EV10120	OUVERTURE VANNE EV10220	OUVERTURE VANNE EV10110	OUVERTURE VANNE EV10210
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------



OUVERTURE VANNE EV10612	OUVERTURE VANNE EV12601	OUVERTURE VANNE EV12100	OUVERTURE VANNE EV12200	OUVERTURE VANNE EV12300	OUVERTURE VANNE EV12400	OUVERTURE VANNE EV12500	OUVERTURE VANNE EV12600
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

-109A3	SIEMENS	6ES7132-6BF01-0BA0	STATION: API1	RACK: RACK1	MODULE: 4
--------	---------	--------------------	---------------	-------------	-----------



	NO	NF		NO	NF		NO	NF		NO	NF		NO	NF		NO	NF
9-1-5	36-14		9-1-5	37-17		9-1-5	37-3		9-1-5	37-6		9-1-5	37-8		9-1-5	37-10	
10-2-6	- -		10-2-6	- -		10-2-6	- -		10-2-6	- -		10-2-6	- -		10-2-6	- -	
11-3-7	- -		11-3-7	- -		11-3-7	- -		11-3-7	- -		11-3-7	- -		11-3-7	- -	
12-4-8	- -		12-4-8	- -		12-4-8	- -		12-4-8	- -		12-4-8	- -		12-4-8	- -	

=
+ ARMOIRE





E.L.S.
Allée André Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

A	22/11/2021	CREATION	MP
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.

CTP ENVIRONNEMENT

Document n° : **ELS2110130**

UMT-2110 GEOFLOC +2
109A3 - Module de sorties




=

+ ARMOIRE

RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

-109A4	SIEMENS	6ES7132-6BH00-0BA0	STATION: API1	RACK: RACK1	MODULE: 3
9 10 11 12 13 14 15 16 M					



=
+ ARMOIRE

RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

-109A5	SIEMENS	6ES7132-6BH00-0BA0	STATION: API1	RACK: RACK1	MODULE: 5
1 2 3 4 5 6 7 8					

=
+ ARMOIRE

RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

-109A5

SIEMENS

6ES7132-6BH00-0BA0

STATION: API1

RACK: RACK1

MODULE: 5

9

10

11

12


13

14

15


16

=
+ ARMOIRE




=
+ ARMOIRE

VANNE EV10000 FERMEE	VANNE EV10001 OUVERTE	VANNE EV10001 FERMEE	VANNE EV10100 OUVERTE	VANNE EV10100 FERMEE	VANNE EV10200 OUVERTE	VANNE EV10200 FERMEE	VANNE EV10120 OUVERTE
-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------




=
+ ARMOIRE

VANNE EV10120 OUVERTE	VANNE EV10220 OUVERTE	VANNE EV10220 FERMEE	VANNE EV10110 OUVERTE	VANNE EV10110 FERMEE	VANNE EV10210 OUVERTE	VANNE EV10210 FERMEE	VANNE EV10612 OUVERTE
--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------




=
+ ARMOIRE

VANNE EV10612 FERMEE	VANNE VM10501 OUVERTE	VANNE VM10810 OUVERTE	VANNE VM10810 FERMEE	VANNE VM10820 OUVERTE	VANNE VM10820 FERMEE	VANNE VM10830 OUVERTE	VANNE VM10830 FERMEE
-------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------




=
+ ARMOIRE

VANNE VM10840 OUVERTE	VANNE VM10840 FERMEE	VANNE EV12100 OUVERTE	VANNE EV12100 FERMEE	VANNE EV12200 OUVERTE	VANNE EV12200 FERMEE	VANNE EV12300 OUVERTE	VANNE EV12300 FERMEE
--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------




=
+ ARMOIRE

VANNE EV12400 OUVERTE	VANNE EV12400 FERMEE	VANNE EV12500 OUVERTE	VANNE EV12500 FERMEE	VANNE EV12600 OUVERTE	VANNE EV12600 FERMEE	VANNE EV12601 OUVERTE	VANNE EV12601 FERMEE
--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------



=
+ ARMOIRE

RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



=
+ ARMOIRE

=
+ ARMOIRE



E.L.S.

Allée André Marie Ampère

42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

A	22/11/2021	CREATION	MP
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.

CTP ENVIRONNEMENT

Document n° : **ELS2110130**

UMT-2110 GEOFLOC +2

Bornier : +ARMOIRE-XP
+ARMOIRE-XP - 1/1

LOCAL ELECTRIQUE	-ECLI-1	BU	13E1:N	13.N1	-XP	13.N1	13Q1
	H07 RN-F 3G1,5²	BN	13S1:13	13.L1		13.L1	13Q1:2
	-CLIM	BU	CLIM	14.N1		14.N1	14Q1
LOCAL	H07 RN-F 3G1,5²	BN	CLIM	14.L1		14.L1	14Q1:2
	-PD10500-P	BU	.	20.N1		20.N1	20Q1
	H07 RN-F 3G1,5²	BN	.	20.L1		20.L1	20Q1:2
LOCAL AGITATEUR AG92201	-PD10811	1	PD10811:U	21.L4		21.L4	21V1:96
	2YSL-JB1000V 4G1,5²	2	PD10811:V	21.L5		21.L5	21V1:97
	-PD10821	3	PD10811:W	21.L6		21.L6	21V1:98
LOCAL AGITATEUR AG93201	2YSL-JB1000V 4G1,5²	1	PD10821:U	22.L4		22.L4	22V1:96
	-PC.A10700	2	PD10821:V	22.L5		22.L5	22V1:97
	H07 RN-F 4G1,5²	3	PD10821:W	22.L6		22.L6	22V1:98
LOCAL	-A10611	Gy	A10611:U	25.L4		25.L4	25KM1:2
	H07 RN-F 4G1,5²	BK	A10611:V	25.L5		25.L5	25KM1:4
	-PD10832	BN	A10611:W	25.L6		25.L6	25KM1:6
LOCAL AGITATEUR AG92201	2YSL-JB1000V 4G1,5²	1	PD10832:U	26.L4		26.L4	26KM1:2
	-PD10842	2	PD10832:V	26.L5		26.L5	26KM1:4
	-PC12602-COF	3	PD10832:W	26.L6		26.L6	26KM1:6
COFFRET	H07 RN-F 4G1,5²	GY	XP:25	23.L4		23.L4	23V1:96
	-PC12606-COF	BK	XP:26	23.L5		23.L5	23V1:97
	H07 RN-F 4G1,5²	BN	XP:27	23.L6		23.L6	23V1:98
COFFRET	2YSL-JB1000V 4G1,5²	1	PD10842:U	24.L4		24.L4	24V1:96
	-PC12602-COF	2	PD10842:V	24.L5		24.L5	24V1:97
	H07 RN-F 4G1,5²	3	PD10842:W	24.L6		24.L6	24V1:98
COFFRET	2YSL-JB1000V 4G1,5²	GY	XP:25	27.L4		27.L4	27KM1:2
	-PC12606-COF	BK	XP:26	27.L5		27.L5	27KM1:4
	H07 RN-F 4G1,5²	BN	XP:27	27.L6		27.L6	27KM1:6
COFFRET	2YSL-JB1000V 4G1,5²	1	PD10842:U	28.L4		28.L4	28KM1:2
	-PC12606-COF	2	PD10842:V	28.L5		28.L5	28KM1:4
	H07 RN-F 4G1,5²	3	PD10842:W	28.L6		28.L6	28KM1:6

"
+ ARMOIRE




E.L.S.
Allée André Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

A	22/11/2021	CREATION	MP
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.


CTP ENVIRONNEMENT
Document n° : ELS2110130

UMT-2110 GEOFLOC +2 Bornier : +ARMOIRE-XC +ARMOIRE-XC - 1/2
FOLIO 155 ◀ 154 156 ▶ Logiciel SEE v. 4.80

NICHE	-AU2 H07 RN-F 5G1,5²	BN 16SAU2:21 BK 16SAU2 GY 16SAU2:22 BU 16SAU2	-XC	16.13	16.13	16.13	16SAU1:22
				16.15	16.15	16.15	16SAU1
PROCESS	-AU3 H07 RN-F 5G1,5²	BN 16SAU3:21 BK 16SAU3 GY 16SAU3:22 BU 16SAU3	-XC				XC:5
							XC:6
							XC:3
							XC:4
							16KX1:S12
				16.14	16.14	16.14	16KX1:S22
				16.16	16.16	16.16	16KX1:S11
				16.17	16.17	16.17	
				16.07	16.07	16.07	16KX1:S21
				16.18	16.18	16.18	
POMPE PD10500	-PD10500-C2 YSL-JZ 5G1²	16SAU1 PD10500:RLY1-NC PD10500:RLY1-COM PD10500:RLY2-COM PD10500:RLY2-NO PD10500:CONTACT STOP PD10500:24V OUT PD10500:GND PD10500:4-20mA IN	-XC	16.08	16.08	16.08	20Q1:11
				20.05	20.05	20.05	
				24V1	24V1	24V1	
				24V1	24V1	24V1	109A6:2
				20.03	20.03	20.03	110KA1:1
				20.01	20.01	20.01	110KA1:9
				20.02	20.02	20.02	100A4:0
				106.02	106.02	106.02	100A4:0M
				106.01	106.01	106.01	111KA1:1
				35L1	35L1	35L1	111KA1:5
EFFLUENT BRUT EV ALIM. EAU PROCESS XV99101	-EV10000 YSL-JZ 4G1²	1 EV10000:2 2 EV10000:3 3 EV10000:1	-XC	35L2	35L2	35L2	
				13.N2	13.N2	13.N2	111KA2:1
				35L3	35L3	35L3	111KA2:5
				35L4	35L4	35L4	
				13.N2	13.N2	13.N2	XPCOF:19
				24V4	24V4	24V4	109A7:8
				40.01	40.01	40.01	109A7:9
				40.02	40.02	40.02	
				24V4	24V4	24V4	109A7:10
				40.03	40.03	40.03	109A7:11
EFFLUENT BRUT EV ALIM. EAU PROCESS XV99105	-FDC/EV10000-1 YSL-JZ 4G1²	1 EV10000-1:1 2 EV10000-1:2 3 EV10000-1	-XC	40.04	40.04	40.04	
				24V4	24V4	24V4	109A7:12
				40.05	40.05	40.05	109A7:13
				40.06	40.06	40.06	
				24V4T	24V4T	24V4T	
				0V4	0V4	0V4	
				24V4T	24V4T	24V4T	
				0V4	0V4	0V4	111KA3:1
				35L5	35L5	35L5	111KA3:5
				35L6	35L6	35L6	
EFFLUENT BRUT LOCAL ALIM 24V MAITRE IOLINK N°1	-51A1 EVF486 -53A1 EVF486 -EV10100 YSL-JZ 4G1²	1 EV10100:1 2 EV10100:2 3 EV10100:3 1 EV10100:2 2 EV10100:3 3 EV10100:1	-XC	13.N2	13.N2	13.N2	111KA4:1
				35L7	35L7	35L7	111KA4:5
				35L8	35L8	35L8	
				13.N2	13.N2	13.N2	111KA5:1
				35L9	35L9	35L9	111KA5:5
				35L10	35L10	35L10	
				13.N2	13.N2	13.N2	111KA6:1
				36L1	36L1	36L1	111KA6:5
				36L2	36L2	36L2	
				13.N2	13.N2	13.N2	111KA7:1
EFFLUENT CONDITIONNE EAU INDUSTRIELLE	-EV10200 YSL-JZ 4G1²	1 EV10200:2 2 EV10200:3 3 EV10200:1	-XC	36L3	36L3	36L3	111KA7:5
				36L4	36L4	36L4	
				13.N2	13.N2	13.N2	111KA8:1
				36L5	36L5	36L5	111KA8:5
				36L6	36L6	36L6	
				13.N2	13.N2	13.N2	112KA1:1
				36L7	36L7	36L7	112KA1:5
				36L8	36L8	36L8	
				13.N2	13.N2	13.N2	109A7:14
				24V4	24V4	24V4	109A7:15
EFFLUENT BRUT EAU INDUSTRIELLE EV ALIM. EAU PROCESS XV99101	-FDC/EV10200-1 YSL-JZ 4G1²	2 EV10200-1:2 3 EV10200-1	-XC	40.07	40.07	40.07	
				40.08	40.08	40.08	109A8:6
				24V4	24V4	24V4	109A8:7
				41.07	41.07	41.07	
				41.08	41.08	41.08	109A7:16
				24V4	24V4	24V4	109A8:1
				41.01	41.01	41.01	
				41.02	41.02	41.02	109A8:2
				24V4	24V4	24V4	109A8:3
				41.03	41.03	41.03	
EFFLUENT CONDITIONNE EAU INDUSTRIELLE	-FDC/EV10220-1 YSL-JZ 4G1²	1 EV10220-1:1 2 EV10220-1:2 3 EV10220-1	-XC	41.04	41.04	41.04	109A8:4
				24V4	24V4	24V4	
				41.05	41.05	41.05	



=
+ ARMOIRE



=
+ ARMOIRE

-XCOFFRET

COFFRET	-XPCOF		H07 RN-F 19G1,5²		1	XP:1	37.L1	1	37-3	37.L1	112KA3:1
					2	XP:2	37.L2	2	37-3	37.L2	112KA3:5
					3	XP:4	37.L3	3	37-5	37.L3	112KA4:1
					4	XP:5	37.L4	4	37-6	37.L4	112KA4:5
					5	XP:7	37.L5	5	37-8	37.L5	112KA5:1
					6	XP:8	37.L6	6	37-8	37.L6	112KA5:5
					7	XP:10	37.L7	7	37-10	37.L7	112KA6:1
					8	XP:11	37.L8	8	37-11	37.L8	112KA6:5
					9	XP:13	37.L9	9	37-12	37.L9	112KA7:1
					10	XP:14	37.L10	10	37-13	37.L10	112KA7:5
					11	XP:16	37.L11	11	37-15	37.L11	112KA8:1
					12	XP:17	37.L12	12	37-15	37.L12	112KA8:5
					13	XP:19	37.L13	13	37-17	37.L13	112KA2:1
					14	XP:20	37.L14	14	37-18	37.L14	112KA2:5
					15	XP:3	13.N3	15	37-3	13.N3	13Q3
					16	XP:22		RES. 16			
					17	XP:23		RES. 17			
					18	XP:24		RES. 18			
COFFRET	-XCCOF1		YSL-JZ 27G1²		1	XC:1	24V4	19	43-3	24V4	XC:27
					2	XC:2	43.01	20	43-4	43.01	109A9:3
					3	XC:3	43.02	21	43-5	43.02	109A9:4
					4	XC:5	43.03	22	43-8	43.03	109A9:5
					5	XC:6	43.04	23	43-9	43.04	109A9:6
					6	XC:8	43.05	24	43-12	43.05	109A9:7
					7	XC:9	43.06	25	43-13	43.06	109A9:8
					8	XC:11	43.07	26	43-16	43.07	109A9:9
					9	XC:12	43.08	27	43-17	43.08	109A9:10
					10	XC:14	44.01	28	44-4	44.01	109A9:11
					11	XC:15	44.02	29	44-5	44.02	109A9:12
					12	XC:17	44.03	30	44-8	44.03	109A9:13
					13	XC:18	44.04	31	44-9	44.04	109A9:14
					14	XC:20	44.05	32	44-12	44.05	109A9:15
					15	XC:21	44.06	33	44-13	44.06	109A9:16
					16	XC:22		RES. 34			
					17	XC:23		RES. 35			
					18	XC:24		RES. 36			
COFFRET	-XCCOF2		LIY-CY 19x1²		19	XC:25		RES. 37			
					20	XC:26		RES. 38			
					21	XC:27		RES. 39			
					22	XC:28		RES. 40			
					23	XC:29		RES. 41			
					24	XC:30		RES. 42			
					25	XC:31		RES. 43			
					26	XC:32		RES. 44			
					1	XC:33	24V4	45	60-11	24V4	100A2:3+
					2	XC:34	101.01	46	60-11	101.01	10KA1:67
					3	XC:35	24V4	47	61-3	24V4	X24V:4
					4	XC:36	0V4	48	61-4	0V4	100A3:2+
					5	XC:37	61.01	49	61-7	61.01	100A3:2-
					6	XC:38	61.02	50	61-7	61.02	100A3:3+
					7	XC:39	61.03	51	61-8	61.03	100A3:3-
					8	XC:40	61.04	52	61-8	61.04	100A4:0+
					9	XC:41	61.05	53	61-9	61.05	100A4:0-
					10	XC:42	61.06	54	61-9	61.06	100A4:1+
					11	XC:43	61.07	55	61-10	61.07	100A4:1-
					12	XC:44	61.08	56	61-10	61.08	100A4:2+
					13	XC:45	61.09	57	61-11	61.09	100A4:2-
					14	XC:46	61.10	58	61-11	61.10	100A4:3+
					15	XC:47	61.11	59	61-11	61.11	100A4:3-
					16	XC:48	61.12	60	61-12	61.12	
					17	XC:49		+-	61		
					18	XC:50		+-	62		
					19	XC:51		RES. 63			

=
+ ARMOIRE



E.L.S.
Allée André Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

A	22/11/2021	CREATION	MP
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.

CTP ENVIRONNEMENT

Document n° : **ELS2110130**

UMT-2110 GEOFLOC +2
Bornier : +ARMOIRE-XCOFFRET
+ARMOIRE-XCOFFRET - 1/1

=
+ COFFRET



E.L.S.
Allée André Marie Ampère
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

A	22/11/2021	CREATION	MP
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.

CTP ENVIRONNEMENT

Document n° : **ELS2110130**

UMT-2110 GEOFLOC +2

Bornier : +COFFRET-XC
+COFFRET-XC - 1/1

-XC				-XCCOF1				-XCCOF2			
				YSL-JZ 27G1²				LIY-CY 19x1²			
AIR GEO	-EV12100-1	YSL-JZ 4G1²	1 EV12100-1:1	24V4	1	43-3	24V4	XCOFFRET:191			
			2 EV12100-1:2	43.01	2	43-4	43.01	XCOFFRET:202			
			3 EV12100-1	43.02	3	43-5	43.02	XCOFFRET:213			
	-EV12200-1	YSL-JZ 4G1²	1 EV12200-1:1	24V4	4	43-7	24V4	XCOFFRET:224			
			2 EV12200-1:2	43.03	5	43-8	43.03	XCOFFRET:235			
			3 EV12200-1	43.04	6	43-9	43.04	XCOFFRET:246			
AIR GEO	-EV12300-1	YSL-JZ 4G1²	1 EV12300-1:1	24V4	7	43-11	24V4	XCOFFRET:257			
			2 EV12300-1:2	43.05	8	43-12	43.05	XCOFFRET:268			
			3 EV12300-1	43.06	9	43-13	43.06	XCOFFRET:279			
AIR GEO	-EV12400-1	YSL-JZ 4G1²	1 EV12400-1:1	24V4	10	43-15	24V4	XCOFFRET:280			
			2 EV12400-1:2	43.07	11	43-16	43.07	XCOFFRET:291			
			3 EV12400-1	43.08	12	43-17	43.08	XCOFFRET:302			
AIR GEO	-EV12500-1	YSL-JZ 4G1²	1 EV12500-1:1	24V4	13	44-3	24V4	XCOFFRET:313			
			2 EV12500-1:2	44.01	14	44-4	44.01	XCOFFRET:324			
			3 EV12500-1	44.02	15	44-5	44.02	XCOFFRET:335			
AIR GEO	-EV12600-1	YSL-JZ 4G1²	1 EV12600-1:1	24V4	16	44-7	24V4	XCOFFRET:346			
			2 EV12600-1:2	44.03	17	44-8	44.03	XCOFFRET:357			
			3 EV12600-1	44.04	18	44-9	44.04	XCOFFRET:368			
AIR GEO	-EV12700-1	YSL-JZ 4G1²	1 EV12601-1:1	24V4	19	44-11	24V4	XCOFFRET:379			
			2 EV12601-1:2	44.05	20	44-12	44.05	XCOFFRET:390			
			3 EV12601-1	44.06	21	44-13	44.06	XCOFFRET:402			
EAU DE RESSUYAGE	-LIT12603	LIY-CY 4x1²	GN LIT12603:+		RES. 22			XCOFFRET:413			
			YE LIT12603:-	24V4	33	60-11	24V4	XCOFFRET:424			
			1 AIT12600:+	101.01	34	60-11	101.01	XCOFFRET:435			
	-AIT12600	YSL-JZ 3G1²	2 AIT12600:-	24V4	35	61-3	24V4	XCOFFRET:446			
			WhAIT12600:31	0V4	36	61-4	0V4	XCOFFRET:457			
EAU DE RESSUYAGE	-AIT12600-1	LIY-CY 12x1²	Bn AIT12600:32	61.01	37	61-7	61.01	XCOFFRET:468			
			Gn AIT12600:31	61.02	38	61-7	61.02	XCOFFRET:479			
			Ye AIT12600:32	61.03	39	61-8	61.03	XCOFFRET:490			
			Gy AIT12600:31	61.04	40	61-8	61.04	XCOFFRET:501			
			Pk AIT12600:32	61.05	41	61-9	61.05	XCOFFRET:512			
			Bu AIT12600:31	61.06	42	61-9	61.06	XCOFFRET:523			
			Rd AIT12600:32	61.07	43	61-10	61.07	XCOFFRET:534			
			Bk AIT12600:31	61.08	44	61-10	61.08	XCOFFRET:545			
			Vt AIT12600:32	61.09	45	61-11	61.09	XCOFFRET:556			
			GyAIT12600:31	61.10	46	61-11	61.10	XCOFFRET:567			
			RdAIT12600:32	61.11	47	61-11	61.11	XCOFFRET:578			
				61.12	48	61-12	61.12	XCOFFRET:589			
EAU DE RESSUYAGE					+	-		XCOFFRET:600			
					+	-		XCOFFRET:611			
					+	-		XCOFFRET:622			
					+	-		XCOFFRET:633			
					RES. 51			XCOFFRET:644			

REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FABRICANT	QTE
110KA2	110	SUPPORT AVEC BORNES A CAGES 4INV 10A POUR SERIE 55/85/86, ETRIER METALLIQUE	9404SMA	FINDER	1
110KA3	110	RELAIS 24V DC 4INV AgNi 5A var.0040 MONT. SUR SUPPORT	553490240040	FINDER	1
110KA3	110	SUPPORT AVEC BORNES A CAGES 4INV 10A POUR SERIE 55/85/86, ETRIER METALLIQUE	9404SMA	FINDER	1
110KA4	110	RELAIS 24V DC 4INV AgNi 5A var.0040 MONT. SUR SUPPORT	553490240040	FINDER	1
110KA4	110	SUPPORT AVEC BORNES A CAGES 4INV 10A POUR SERIE 55/85/86, ETRIER METALLIQUE	9404SMA	FINDER	1
110KA5	110	RELAIS 24V DC 4INV AgNi 5A var.0040 MONT. SUR SUPPORT	553490240040	FINDER	1
110KA5	110	SUPPORT AVEC BORNES A CAGES 4INV 10A POUR SERIE 55/85/86, ETRIER METALLIQUE	9404SMA	FINDER	1
111KA1	111	RELAIS 24V DC 4INV AgNi 5A var.0040 MONT. SUR SUPPORT	553490240040	FINDER	1
111KA1	111	SUPPORT AVEC BORNES A CAGES 4INV 10A POUR SERIE 55/85/86, ETRIER METALLIQUE	9404SMA	FINDER	1
111KA2	111	RELAIS 24V DC 4INV AgNi 5A var.0040 MONT. SUR SUPPORT	553490240040	FINDER	1
111KA2	111	SUPPORT AVEC BORNES A CAGES 4INV 10A POUR SERIE 55/85/86, ETRIER METALLIQUE	9404SMA	FINDER	1
111KA3	111	RELAIS 24V DC 4INV AgNi 5A var.0040 MONT. SUR SUPPORT	553490240040	FINDER	1
111KA3	111	SUPPORT AVEC BORNES A CAGES 4INV 10A POUR SERIE 55/85/86, ETRIER METALLIQUE	9404SMA	FINDER	1
111KA4	111	RELAIS 24V DC 4INV AgNi 5A var.0040 MONT. SUR SUPPORT	553490240040	FINDER	1
111KA4	111	SUPPORT AVEC BORNES A CAGES 4INV 10A POUR SERIE 55/85/86, ETRIER METALLIQUE	9404SMA	FINDER	1
111KA5	111	RELAIS 24V DC 4INV AgNi 5A var.0040 MONT. SUR SUPPORT	553490240040	FINDER	1
111KA5	111	SUPPORT AVEC BORNES A CAGES 4INV 10A POUR SERIE 55/85/86, ETRIER METALLIQUE	9404SMA	FINDER	1
111KA6	111	RELAIS 24V DC 4INV AgNi 5A var.0040 MONT. SUR SUPPORT	553490240040	FINDER	1
111KA6	111	SUPPORT AVEC BORNES A CAGES 4INV 10A POUR SERIE 55/85/86, ETRIER METALLIQUE	9404SMA	FINDER	1
111KA7	111	RELAIS 24V DC 4INV AgNi 5A var.0040 MONT. SUR SUPPORT	553490240040	FINDER	1
111KA7	111	SUPPORT AVEC BORNES A CAGES 4INV 10A POUR SERIE 55/85/86, ETRIER METALLIQUE	9404SMA	FINDER	1
111KA8	111	RELAIS 24V DC 4INV AgNi 5A var.0040 MONT. SUR SUPPORT	553490240040	FINDER	1
111KA8	111	SUPPORT AVEC BORNES A CAGES 4INV 10A POUR SERIE 55/85/86, ETRIER METALLIQUE	9404SMA	FINDER	1
112KA1	112	RELAIS 24V DC 4INV AgNi 5A var.0040 MONT. SUR SUPPORT	553490240040	FINDER	1
112KA1	112	SUPPORT AVEC BORNES A CAGES 4INV 10A POUR SERIE 55/85/86, ETRIER METALLIQUE	9404SMA	FINDER	1
112KA2	112	RELAIS 24V DC 4INV AgNi 5A var.0040 MONT. SUR SUPPORT	553490240040	FINDER	1
112KA2	112	SUPPORT AVEC BORNES A CAGES 4INV 10A POUR SERIE 55/85/86, ETRIER METALLIQUE	9404SMA	FINDER	1
112KA3	112	RELAIS 24V DC 4INV AgNi 5A var.0040 MONT. SUR SUPPORT	553490240040	FINDER	1
112KA3	112	SUPPORT AVEC BORNES A CAGES 4INV 10A POUR SERIE 55/85/86, ETRIER METALLIQUE	9404SMA	FINDER	1
112KA4	112	RELAIS 24V DC 4INV AgNi 5A var.0040 MONT. SUR SUPPORT	553490240040	FINDER	1
112KA4	112	SUPPORT AVEC BORNES A CAGES 4INV 10A POUR SERIE 55/85/86, ETRIER METALLIQUE	9404SMA	FINDER	1
112KA5	112	RELAIS 24V DC 4INV AgNi 5A var.0040 MONT. SUR SUPPORT	553490240040	FINDER	1
112KA5	112	SUPPORT AVEC BORNES A CAGES 4INV 10A POUR SERIE 55/85/86, ETRIER METALLIQUE	9404SMA	FINDER	1

=

+

REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FABRICANT	QTE
112KA6	112	RELAIS 24V DC 4INV AgNi 5A var.0040 MONT. SUR SUPPORT	553490240040	FINDER	1
112KA6	112	SUPPORT AVEC BORNES A CAGES 4INV 10A POUR SERIE 55/85/86, ETRIER METALLIQUE	9404SMA	FINDER	1
112KA7	112	RELAIS 24V DC 4INV AgNi 5A var.0040 MONT. SUR SUPPORT	553490240040	FINDER	1
112KA7	112	SUPPORT AVEC BORNES A CAGES 4INV 10A POUR SERIE 55/85/86, ETRIER METALLIQUE	9404SMA	FINDER	1
112KA8	112	RELAIS 24V DC 4INV AgNi 5A var.0040 MONT. SUR SUPPORT	553490240040	FINDER	1
112KA8	112	SUPPORT AVEC BORNES A CAGES 4INV 10A POUR SERIE 55/85/86, ETRIER METALLIQUE	9404SMA	FINDER	1
12H1	12	VOYANT LUMINEUX DEL 230 V	XB5AVM1	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12H1	12	HARMONY - PORTE ETIQUETTE PLAT 30x50mm POUR ETIQUETTE 18x27mm	ZBZ33	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12KA1	12	CONTACTEUR AUXILIAIRE 3F/1O VIS 230V 50/60Hz	CA2KN31P7	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12Q1	12	DISJONCTEUR iC60N 3P 25A, 440VAC/6kA 133VDC/6kA, COURBE D	A9F75325	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12Q2	12	DISJONCTEUR iC60N 4P 16A, 440VAC/6kA 133VDC/6kA, COURBE C	A9F77416	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12Q3	12	Acti9 iDT40T - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 2A, COURBE C, 4500A/6kA	A9P22602	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12Q4	12	Acti9 iDT40T - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 6A, COURBE C, 4500A/6kA	A9P22606	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12Q4	12	Acti9 Vigî iDT40 - MODULE DIFFERENTIEL, 1P+N, 25A, 30mA, TYPE AC	A9Y62625	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12REP1	12	REPARTITEUR TETRAPOLAIRE TD 40 A, 12 CONNEXIONS	563740	ERICO	1
12T1	12	TRANSFORMATEUR TRIPHASE A CIRCUIT SEPARES	ST61212L	MENG	1
12X1	12	PRISE DE COURANT MODULAIRE 16A 2P+T, STANDARD FRANÇAIS, 250V	A9A15306	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12X2	12	SOCLE DE TABLEAU 2P+T 16A 250V	053903	LEGRAND	1
13E1	13	PRESSE-ETOUPE UNICAP POUR CABLE NON ARME FILETAGE ISO 20	452012	CAPRI-CODEC	1
13E1	13	LUMINAIRE LED BLANC NEUTRE IMPERMEABLE, 230VAC	871829184049700	PHILIPS	1
13Q1	13	Acti9 iDT40T - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 6A, COURBE C, 4500A/6kA	A9P22606	SCHNEIDER ELECTRIC	1
13Q1	13	Acti9 Vigî iDT40 - MODULE DIFFERENTIEL, 1P+N, 25A, 30mA, TYPE AC	A9Y62625	SCHNEIDER ELECTRIC	1
13Q2	13	Acti9 iDT40T - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 6A, COURBE C, 4500A/6kA	A9P22606	SCHNEIDER ELECTRIC	1
13Q2	13	Acti9 Vigî iDT40 - MODULE DIFFERENTIEL, 1P+N, 25A, 30mA, TYPE AC	A9Y62625	SCHNEIDER ELECTRIC	1
13Q3	13	Acti9 iDT40T - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 6A, COURBE C, 4500A/6kA	A9P22606	SCHNEIDER ELECTRIC	1
13Q3	13	Acti9 Vigî iDT40 - MODULE DIFFERENTIEL, 1P+N, 25A, 30mA, TYPE AC	A9Y62625	SCHNEIDER ELECTRIC	1
13S1	13	COMMUT. DE VOLTMETRE, AC15, 4A, 400V COUR ININTERR 20A, 3P+N, ENC. FIX. CEN	069710	EATON	1
14Q1	14	CONTACT AUXILIAIRE IOF	A9A26924	SCHNEIDER ELECTRIC	1
14Q1	14	Acti9 iDT40N - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 16A, COURBE D 6000A/10kA	A9P34616	SCHNEIDER ELECTRIC	1
14Q2	14	CONTACT AUXILIAIRE IOF	A9A26924	SCHNEIDER ELECTRIC	1
14Q2	14	Acti9 iDT40T - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 2A, COURBE C, 4500A/6kA	A9P22602	SCHNEIDER ELECTRIC	1
14TH1	14	THERMOSTAT A CONTACT NO, 10A 250V, AFFICHAGE °C	NSYCCOTH0	SCHNEIDER ELECTRIC	1
15H1	15	VOYANT LUMINEUX DEL 24 V	XB5AVB1	SCHNEIDER ELECTRIC	1

=
+

REFERENCE	FABRICANT	DESIGNATION	QTE
451612	CAPRI-CODEC	PRESSE-ETOUPE UNICAP POUR CABLE NON ARME FILETAGE ISO 16	18
452012	CAPRI-CODEC	PRESSE-ETOUPE UNICAP POUR CABLE NON ARME FILETAGE ISO 20	12
452512	CAPRI-CODEC	PRESSE-ETOUPE UNICAP POUR CABLE NON ARME FILETAGE ISO 25	7
453212	CAPRI-CODEC	PRESSE-ETOUPE UNICAP POUR CABLE NON ARME FILETAGE ISO 32	1
131Z7746	DANFOSS	VARIATEUR DE FREQUENCE 1.1kW, 380-480VAC, IP20/CHASSIS	4
069710	EATON	COMMUT. DE VOLTMETRE, AC15, 4A, 400V COUR ININTERR 20A, 3P+N	1
561158	ERICO	BLOC DE JONCTION COMPACT SB125, 170A, 10-35mm2	3
563740	ERICO	REPARTITEUR TETRAPOLAIRE TD 40 A, 12 CONNEXIONS	1
563840	ERICO	REPARTITEUR TETRAPOLAIRE 100/125ALL, 14 CONNEXIONS	1
FLB 3202	EWON	CARTE D'EXTENSION, 3G+GSM, MODEM UMTS/HSUPA PENTABANDE 7.3Mb	1
FLEXY 20100_00MA/S	EWON	ROUTEUR M2M INDUSTRIEL, MODULE DE BASE, 1 PORT ETHERNET ET 1	1
553490240040	FINDER	RELAIS 24V DC 4INV AgNi 5A var.0040 MONT. SUR SUPPORT	22
9404SMA	FINDER	SUPPORT AVEC BORNES A CAGES 4INV 10A POUR SERIE 55/85/86, ET	22
GGMCAT6S1M	GIGAMEDIA	CORDON RJ45 CAT6, SFTP, 1M, GRIS	1
GGMCAT6S3M	GIGAMEDIA	CORDON RJ45 CAT6, SFTP, 3M, GRIS	6
FLB3204_00/S	HMS	CARTE D'EXTENSION 4G GSM	1
AL1103	IFM	MAITRE IO-LINK AVEC INTERFACE PROFINET, 8 PORTS IO-LINK, 20-	2
EVF486	IFM	CABLE DE CONNEXION AVEC PRISE FEMELLE, 250VAC/300VDC, 4A, CA	2
EVF552	IFM	CABLE DE CONNEXION, M12/RJ45, 30VAC/60VDC, CABLE MPPE 5m, 4x	1
CMT3162X	KEP	PUITRE TACTILE 15.6" - IHM Multiprotocoles	1
052223	LEGRAND	SOCLE DE TABLEAU INCLINE 3P+T 16A, 380/415VAC, PLASTIQUE	1
052229	LEGRAND	BOITIER REVERSIBLE POUR SOCLE 3P+T ET 3P+N+T, PLASTIQUE	1
052243	LEGRAND	FICHE DROITE 3P+T 16A, 380/415VAC, PLASTIQUE	1
053903	LEGRAND	SOCLE DE TABLEAU 2P+T 16A 250V	1
513C3M40	MARECHAL ELECTRIC	Boitier Métal bleu Size.3 +manchon incliné 30D M40	1
513P0D30	MARECHAL ELECTRIC	Poignée droite Poly bleu Size.3 +presse étoupe 10-30MM	1
6164013	MARECHAL ELECTRIC	SOCLE 3P+T, 63A, 380-440VAC, POLY BLEU	1
6168013	MARECHAL ELECTRIC	CONNECTEUR 3P+T, 63A, 380-440VAC, POLY BLEU	1
616A426	MARECHAL ELECTRIC	BOUCHON OBTURATEUR DE CONNECTEUR	1
ST61212L	MENG	TRANSFORMATEUR TRIPHASE A CIRCUIT SEPARES	1
9000-41084-0100600	MURRELEKTRONIK	MICO+ 4.6, 4 CANAUX, ALIM. 24VDC, 1-2-4-6A	1
871829184049700	PHILIPS	LUMINAIRE LED BLANC NEUTRE IMPERMEABLE, 230VAC	1
0402174	PHOENIX CONTACT	BARRE OMNIBUS DE N, LARGEUR: 10mm, HAUTEUR: 3mm, LONGUEUR: 1	2

REFERENCE	FABRICANT	DESIGNATION	QTE
3025163	PHOENIX CONTACT	BORNE DE RACCORDEMENT POUR BLINDAGE, POUR MISE A LA TERRE SU	10
3025176	PHOENIX CONTACT	BORNE DE RACCORDEMENT POUR BLINDAGE, POUR MISE A LA TERRE SU	10
3211757	PHOENIX CONTACT	BJ SIMPLE, RACCORDEMENT PUSH-IN, SECTION :0,2mm2 - 6mm2, AWG	262
3270079	PHOENIX CONTACT	BLOC DE JONCTION A COUTEAU DE SECTIONNEMENT - PTC 2,5-MT	4
3273112	PHOENIX CONTACT	BLOC DISTRIBUTEUR, PONTAGE INTERNE, TENSION NOMINALE 690V, I	2
3273114	PHOENIX CONTACT	BLOC DISTRIBUTEUR - PTFIX 6/18X2,5-NS35 RD	6
CT10.241	PULS	ALIMENTATION A DECOUPAGE TRIPHASEE 380-480VAC / 24-28VDC 10A	1
UBC10.241	PULS	DC-UPS AVEC BATTERIE INTEGREE, 24VDC 10A	1
18639	SCHNEIDER ELECTRIC	DISJONCTEUR NG125N 3P 63A 415VAC COURBE C	1
19036	SCHNEIDER ELECTRIC	BLOC DIFFERENTIEL VIGI NG125 - 63 A - 3P - 230..415 V - 300.	2
50437	SCHNEIDER ELECTRIC	VIGIREX TORE FERME POUR PROTECTION DIFFERENTIELLE TA DIAM 30	1
56170	SCHNEIDER ELECTRIC	VIGIREX MODULAIRE RH99M, 12 A 24VAC 50/60Hz, 12 A 48VDC	1
A9A15306	SCHNEIDER ELECTRIC	PRISE DE COURANT MODULAIRE 16A 2P+T, STANDARD FRANÇAIS, 250V	1
A9A26924	SCHNEIDER ELECTRIC	CONTACT AUXILIAIRE IOF	3
A9F74202	SCHNEIDER ELECTRIC	DISJONCTEUR iC60N 2P 2A, 440VAC/25kA 133VDC/6kA, COURBE C	1
A9F74303	SCHNEIDER ELECTRIC	DISJONCTEUR iC60N 3P 3A, 440VAC/25kA 133VDC/6kA, COURBE C	1
A9F75325	SCHNEIDER ELECTRIC	DISJONCTEUR iC60N 3P 25A, 440VAC/6kA 133VDC/6kA, COURBE D	1
A9F77416	SCHNEIDER ELECTRIC	DISJONCTEUR iC60N 4P 16A, 440VAC/6kA 133VDC/6kA, COURBE C	1
A9P22602	SCHNEIDER ELECTRIC	Acti9 iDT40T - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 2A, COURBE C, 45	2
A9P22606	SCHNEIDER ELECTRIC	Acti9 iDT40T - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 6A, COURBE C, 45	4
A9P34602	SCHNEIDER ELECTRIC	Acti9 iDT40N - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 2A, COURBE D, 60	1
A9P34616	SCHNEIDER ELECTRIC	Acti9 iDT40N - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 16A, COURBE D 6	1
A9Y62625	SCHNEIDER ELECTRIC	Acti9 Vigi iDT40 - MODULE DIFFERENTIEL, 1P+N, 25A, 30mA, TYP	4
CA2KN31P7	SCHNEIDER ELECTRIC	CONTACTEUR AUXILIAIRE 3F/1O VIS 230V 50/60Hz	1
CAD32BL	SCHNEIDER ELECTRIC	CONTACTEUR AUXILIAIRE 3F/2O 24V BC LPL	2
CAD32V7	SCHNEIDER ELECTRIC	CONTACTEUR AUXILIAIRE 400V 50/60Hz	1
ENN05005	SCHNEIDER ELECTRIC	BOITE A ENTREES PREDEFONCEES IP55	1
GV2L10	SCHNEIDER ELECTRIC	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 6,3A	4
GV2ME07	SCHNEIDER ELECTRIC	DISJONCTEUR MOTEUR THERMIQUE 1,6-2,5A	2
GV2ME08	SCHNEIDER ELECTRIC	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETO-THERMIQUE 2.5-4A, BORNES A VIS	1
GV2P20	SCHNEIDER ELECTRIC	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 13-18A	1
GVAE20	SCHNEIDER ELECTRIC	ADDITIF FRONTAL F+F	8
LADN22	SCHNEIDER ELECTRIC	BLOC DE CONTACT AUXILIAIRE 2F+2O FRONTAL	1

