

BS 2640 MT 3~ 226

Courbe

Pompe

Diamètre de refoulement Inlet diameter 90 mm Impeller diameter 149 mm Number of blades

Motor

100 mm

Motor# Approval Variante stator Fréquence Rated voltage Nombre de pôles Phases Puissance nominale Intensité nominale Intensité de démarrage B2640.181 15-14-2BB-W 5.6KW Standard 5 50 Hz 400 V 2 3~ 5,6 kW 11 A 75 A

FLYGT

0,89

0,84

0,73

84,3 %

85,5 %

84,9 %

Facteur de puissance

Rendement moteur

1/1 Load


3/4 Load

1/2 Load

1/1 Load

3/4 Load

1/2 Load



Projet	N° du projet	Créé par	Créé le	Mise à jour
			2016-11-28	